

平成27年4月21日

議員各位

議会事務局長 杉山基明

下記の情報の提供がありましたので、送付いたします。

件名

電気設備の故障により
豊田特別支援学校を1日休校にしました

〔内容〕

豊田市立豊田特別支援学校（校長：伊澤 裕司<いざわ ゆうじ>／児童生徒数：109人／豊田市大清水町原山66）で20日（月）、電気設備の故障による停電が発生しました。復旧作業を行いました但復旧できなかったため、本日21日（火）を休校にしました。

復旧作業は本日午前7時から再開し、午後4時に復旧しました。明日22日（水）からは通常通り学校運営を行います。

- 1 停電発生日時：平成27年4月20日（月）午後0時6分頃
- 2 停電の場所：校舎内の全ての電源（別棟のプレハブ棟を除く）
- 3 停電の原因：受変電設備内の真空遮断器※の故障
※電流の流れる回路を保護するための遮断装置
- 4 対応：・20日は、通常の授業を行い、午後3時30分に下校完了（通常の日課通り）
・20日午後6時に復旧作業に着手。午後8時に休校を決定。午後10時30分頃まで作業を継続
・21日午前7時に復旧作業を再開。午後4時に復旧

【問合せ・確認欄】

部課名	学校教育部 学校づくり推進課	担当者名	堀井、水野	電話	34-6659 (内 2-7555)
■別添資料がある場合		■一般公開に解禁日がある場合		■個人情報保護条例に抵触する情報	
電子データ：有 ・ 無		期日：有（ 月 日）・ 無		個人情報：有 ・ 無	